

成都博物馆

关于成都博物馆气体灭火系统新增设备及检测服务采购项目价格调查的公告

各潜在供应商：

按照《成都市财政局关于印发<成都市市级采购项目询价工作实施细则>的通知》等文件要求，成都博物馆拟于近期对成都博物馆气体灭火系统新增设备及检测服务采购项目进行采购，为进一步做好采购询价工作，现按程序进行价格调查，供应商应当参考类似项目按照成本价加合理利润原则合理报价，此次价格调查仅作为后续开展采购项目的采购限价参考，具体采购内容以正式采购文件为准。本项目主要信息如下：

一、采购项目概况

成都博物馆原有气体灭火系统已达到使用年限，文物修复室内未设置气体灭火系统，为保证博物馆内消防、文物藏品安全，根据《气瓶安全技术监察规程》TsGR0006-2014、《文物建筑防火设计规范》WW/T0125-2025等相关规范要求，需对成都博物馆内原气体灭火系统进行检测，文物修复室新增气体灭火系统。

二、项目预算

项目预算：[258177.4]元

三、采购需求

对原有气体灭火系统 15 套 180L 七氟丙烷灭火装置(钢瓶)、8 套 120L 七氟丙烷灭火装置(钢瓶)、24 套 4L 驱动气体瓶、22 只 70L 驱动气体瓶等进行检测。

文物修复室新增感温探测器 5 个、感烟探测器 5 个、2 套 120L 七氟丙烷灭火装置(钢瓶)、1 台气体灭火控制盘单区(RP-1002P)、1 套 10L 悬挂式七氟丙烷灭火装置、240KG 七氟丙烷药剂等，具体详见清单。

★服务要求

气体灭火系统新增

1.项目实施前，供应商应进行现场勘查，结合现场勘查情况与需求编制安装调试方案，编制的方案应符合国家相关规范。

2.安装使用材料必须是优质产品，并达到国家和行业有关标准。

3.在作业中供应商应做好相应的人员防护措施、对作业现场进行保护措施，对现场设施设备造成损坏、造成人员伤亡均由供应商全权负责。

4.作业期间，劳动防护用品及使用、检测工具，由供应商自行配备。

5.在安装调试期间因使用不当或操作失误，导致设备损坏或现场造成的损失，均由供应商负责赔偿给采购人并及时恢复。由供应商提供不低于原设备标准的备用产品，确保采购人消防系统正常运行。

气体灭火系统检测

1.气体灭火消防设备拆卸后，防护区补充备用瓶进行应急处理，确保消防及文物藏品安全。

2.在检测期间因使用不当或操作失误，导致设备损坏或

现场造成的损失，均由供应商负责赔偿给采购人并及时恢复。由供应商提供不低于原设备标准的备用产品，确保采购人消防系统正常运行。

3.在作业中供应商应做好相应的人员防护措施、对作业现场进行保护措施，对现场设施设备造成损坏、造成人员伤亡均由供应商全权负责。

4.作业期间，劳动防护用品及使用、检测工具，由供应商自行配备。

服务受理：

供应商应具备固定客服热线电话，保持每周 7×24 小时接听、处理使用单位的故障报修、技术咨询、服务沟通，反馈服务信息等，接到采购人系统故障报修不能及时排除故障的则应由供应商提供不低于原设备标准的备用产品保证系统正常运行。

项目安装调试中涉及的维修项目以外变更需经采购人、供应商“双方”指定代表人签字后方能实施变更,合同范围内原采购人、供应商双方认可设备和材料更换，须经采购人、供应商双方认可签字后，按实增减。

团队要求

为保证供应商对本次项目服务的及时有效，更好地响应采购人的要求，供应商应组建专业项目团队，团队要求：

- 1.团队人员不少于 4 人且具备较高素质、良好服务意识；
- 2.团队应包括项目经理 1 名、技术负责人 1 名、安全员 1 名、电工 1 名。
- 3.团队应有一定数量的合格的施工工具及车辆；

售后服务要求

供应商的服务承诺应按不低于采购文件中提出的所有服务要求的标准做出响应。其基本服务要求如下：

★1.供应商应有完善的技术支持与服务体系，提供本地化服务（提供承诺函，承诺中标后在本地设立不低于 3 人的固定服务团队及联系方式，团队人员与比选申请文件中提供团队相符），以利于及时响应售后服务。（响应方式包含但不限于：热线电话、远程支撑、现场支撑）

2.质保期为一年（如单项产品原厂质保期长于一年，以原厂质保期为准），自交付采购人使用并验收合格之日起计算），在质保期内提供 1 小时内免费上门服务。

3.在质保期内，供应商应当负责本项目涉及的消防设施的正常运行。如果出现运行问题，由供应商负责排除问题，由此产生的所有费用(包括但不限于修理或更换出现故障的部件费用、运输费及保险费等)由供应商承担。

5.质保期满后，供应商应向用户提供及时的、优质的、价格优惠的服务。

6.供应商严格遵守售后服务承诺，并提供承诺函。

★验收

供应商调试完毕后，经采购人验收合格后，采购人按程序完成结算手续。若验收不合格，供应商必须重新调试、更换，并赔偿给采购人造成的损失。

商务要求

1.服务期限：合同签订后的 50 个工作日内服务完毕。

2.本项目人民币最高限价（含税）：xx 元。

3.付款方式：

(1)合同签订后,采购人向供应商预付合同总金额 40% 的首付款;服务完成并通过验收后,采购人向供应商支付合同剩余款项。

(2)每次付款前,供应商应向采购人出具合规有效的增值税普通发票, 否则采购人有权拒绝付款并不承担任何违约责任。

四、其他事项:

(一) 供应商应当参考类似项目按照成本价加合理利润原则合理报价。

(二) 具体采购内容以正式采购文件为准。

五、报价要求

请各潜在供应商在查阅本公告后,于 2026 年 8 月 7 日 17:00 前,将加盖公章的回复文件扫描发送至 752580639@qq.com,文件应当按照项目全称+单位全称命名。

本项目联系人:邓老师,联系电话:13618061331。

感谢支持。

附件:1. 供应商回复模版

2. 关于(单位名称)xxx 项目的报价明细表

(单位名称)

2026 年 8 月 5 日

附件 1

供应商回复模板
（ 供应商名称 ）
关于（ 单位名称 ）XXX 项目价格调查公告
的回复

（单位名称）：

贵单位于 2026 年 X 月 XX 日发布的《（单位名称）关于 XXX 项目价格调查的公告》收悉。经对项目内容进行认真研究，按照或参照 XXX 收费文件、行业普遍标准，结合我单位（或公司）实际，拟对完成本项目全部工作内容报价（含税）：XXX 万元（大写：XXX 万元），该报价已包含完成本项目所需的人工、材料、设备、资料、保险、税费、利润等一切费用。

最终实际报价，以我单位（或公司）参与本项目投标报价为准。

报价联系人：XXX，联系电话：XXX。

附件：报价明细表

（单位名称）

2026 年 XX 月 XX 日

附件 2：报价明细表

序号	项目名称	数量	报价（元）	备注
1	气体灭火新增设备	1		
2	气体灭火系统检测	1		
合计				

项目清单

成都博物馆气体灭火系统新增设备及检测服务			
序号	项目名称	单位	数量
一	文物修复室气体灭火系统(含人工、调试、辅材、安装调试等)		
1	烟感探测器	只	5
2	烟温探测器	只	5
3	紧急启停按钮	只	1
4	声光报警（放气门灯）	只	3
5	隔离模块	只	1
6	控制模块	只	4
7	气体灭火控制器 单区（RP-1002P）	台	1
8	紧定管 JDG20	米	320
9	消防信号线 WDZNB1-RVS 2*1.5	米	120
10	消防信号线 WDZNB1-RVSP 2*1.5	米	220
11	消防电源线 WDZNB1-BYJ 2.5	米	70
12	七氟丙烷药剂瓶 120L	套	2
13	HFC-227ea 灭火剂	KG	240
14	悬挂式七氟丙烷灭火装置 10L(10kg)	套	1
15	泄压口	平方米	16
16	轻钢龙骨隔墙	平方米	25
17	乙级防火门（FM0721）	樘	1
二	气体灭火系统钢瓶检测（含运输、拆装、调试）		
序号	项目名称	单位	数量

1	钢瓶检测 180L	套	15
2	钢瓶检测 120L	套	8
3	驱动瓶 4L	套	24
4	驱动瓶 70L	套	22
5	压力表 5MPA	只	12
6	压力表 10MPA	只	24
7	压力表 16MPA	只	22
8	HFC-227ea 灭火剂	KG	1032